

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 2

**г. Северодвинск**  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

«20» 11 2023 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта : *здание МАОУ «Ягринская гимназия»*
- 1.2. Адрес объекта *г. Северодвинск, Приморский бульвар, д. 50*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание **3** этажа, **8627,7** кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_
- 1.4. Год постройки здания **1990** последнего капитального ремонта *не проводился*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023**, капитального *не планируется*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *муниципальное автономное образовательное учреждение «Ягринская гимназия» (МАОУ «Ягринская гимназия»)*.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *Архангельская область, г. Северодвинск, Приморский бульвар, д. 50*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации Северодвинска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Северодвинск, ул. Ломоносова д. 41

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг – **реализация основных образовательных программ начального общего образования;**

– **реализация основных образовательных программ основного общего образования;**

– **реализация основных образовательных программ среднего общего образования;**

– **реализация основных образовательных программ начального общего образования с углубленным изучением отдельных предметов;**

– **реализация основных образовательных программ основного общего образования с углубленным изучением отдельных предметов;**

– **реализация основных образовательных программ среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов;**

– **реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической;**

– **осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня;**

– **предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **750 человек в день**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

### **3. Состояние доступности объекта**

#### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **маршрут № 15, 22, 10 остановка «Улица Дзержинского», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть**

#### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**
- 3.2.2 время движения (пешком) **10 мин**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да**
- 3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) **нет**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет) **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (ямы в асфальтовом покрытии)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДП-В
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ
4	с нарушениями зрения	ДЧ
5	с нарушениями слуха	ДЧ
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий	Приложение	
			№ на плане	№ фото

		инвалидов**		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(Г,У) ДЧ-И (К,О,С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У,К,О) ДУ (С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г,У), ДУ (С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан **доступным условно** для инвалидов с нарушением зрения **доступным частично** для инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, **временно не доступным инвалидам** на кресле-коляске.

Для решения вопроса доступности для всех категорий инвалидов необходимо установить информацию об ОСИ у входа в здание, организована ситуационная помощь сотрудниками учреждения.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата установить подъемник или пандус.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха предоставлена возможность присутствия сурдопереводчика при оказании услуг.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения решается путем оказания ситуационной помощи персонала на всех зонах.

### 4. Управленческое решение (проект)

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ 2024-2026 год

в рамках исполнения Адресной программы Архангельской области

(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частичная доступность объекта для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;  
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);  
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;  
4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |    |          |    |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы заместитель директора по АХР

Лавонина Е.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы

заместитель директора по ВР

Крутикова Е.Ф.

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

социальный педагог

Ермолина О.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

социальный педагог

Комякова А.О.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представитель организации,  
расположенной на объекте

директор Попа С.Г.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
от 20.03 № 17 2023 г.

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Здание MAOY «Ягринская гимназия»  
Приморский бульвар, д. 50

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	+						
1.2	Путь (пути) движения на территории	+						
1.3	Лестница (наружная)	-						
1.4	Пандус (наружный)	-						
1.5	Автостоянка и парковка	-						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	Территория учреждения доступна всем категориям ДП-В	-		Не требуется

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

от «20» 11 2023 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

Здание МАОУ «Ягринская гимназия»

Приморский бульвар, д.50

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	+			Отсутствует цветовое выделение первой и последней ступени. Ширина ступеней более 2,5м	С, О	Выделить цветом первые и последние ступени, установить дополнительные перила по центру лестничного пролета	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	-			отсутствует	К,О	Установка пандуса или подъемника	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	+						
2.4	Дверь (входная)	+						
2.5	Тамбур	+			Пороги	К,О	Установка входных дверей без порогов	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

	ОСИ)			
Входа (входов) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)			Выделить цветом первые и последние ступени, установить дополнительные перила по центру лестничного пролета. Установка пандуса или подъемника. Установка входных дверей без порогов

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 2  
от 20 11 2023 г.

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Здание МАОУ «Ягринская гимназия»  
Приморский бульвар, д.50  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	+			Отсутствуют поручни в коридорах, разметка на полу, таблички на кабинетах без шрифта Брайля.		Установить поручни на всех коридорах, желтую разметку на полу, таблички с наименованием кабинетов с шрифтом Брайля.	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	+						
3.3	Пандус (внутри здания)	-						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	-						
3.5	Дверь	+						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	+						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступность и* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И(Г,У) ДЧ_И (К,О,С)			Установить поручни на всех коридорах, желтую разметку на полу, таблички с наименованием кабинетов с шрифтом Брайля.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: учреждение занимает I этажа здания. Лестницы и крыльцо является собственностью муниципального образования Северодвинск.

В 2017 году сделан ремонт коридора I этажа по программе «Доступная среда» с установкой тактильной плитки.

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 2  
от « 28 » 11 2013 г.

									стороны дверной ручки (тактильных) СП 59.13330.2012.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

### I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

#### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание МАОУ «Ягринская гимназия»

Приморский бульвар, д.50

Наименование объекта, адрес

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-В			Орг, ТСП, ТР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обслуживание всех категорий инвалидов учреждение осуществляет на дому, что соответствует уставу учреждения.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	+			Нет универсальных информирующих обозначений помещений (тактильных).	С	Установить универсальные информирующие обозначения помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки (тактильных)	Орг, ТСП, ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	+			Нет универсальных информирующих обозначений помещений (тактильных).	С	Установить универсальные информирующие обозначения помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки (тактильных)	Орг, ТСП, ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет универсальных информирующих обозначений помещений (тактильных).	все	Установить универсальные информирующие обозначения помещений рядом с дверью со	Орг, ТСП, ТР

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 2  
от 20 11 2023 г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
Здание МАОУ «Ягринская гимназия»  
Приморский бульвар, д.50  
Наименование объекта, адрес

№ функционально-планировочного элемента	Наименование элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	+			Отсутствует напольная тактильная плитка	С	Установить напольную тактильную плитку в туалете	ТР
5.2	Душевая/ванная комната	-						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И (Г,У,К,О), ДУ (С)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 20  
от «20» 11 2013 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Здание МАОУ «Ягринская гимназия»

Приморский бульвар, д. 50

Наименование объекта, адрес

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);  
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация  
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	+						
6.2	Акустические средства	-						
6.3	Тактильные средства	+						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет единой системы информации на объекте, которая позволяет свободно ориентироваться		Организовать единую систему информации, которая обеспечит непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.	ТР, Орг, ТСР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, Г, У) ДУ (С)			Организационные мероприятия, ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;